MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 19 de setembro de 2022 | Ano II | Edição nº 131
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021



Jornalista Responsável: Adriano Tiago da Silva Alves MTB: 53.286/SP

MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 19 de setembro de 2022 | Ano II | Edição nº 131
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021



Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Errata 3

Jornalista Responsável: Adriano Tiago da Silva Alves MTB: 53.286/SP

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ
ERRATA-Pregão Presencial nº18/2022-Processo nº108/2022

No Anexo I-Especificações Técnicas:

ITEM 08-ONDE SE LÊ:11.2180-PADRÃO (POSTE DE CIMENTO 5MT X 150 DAN,ARMAÇÃO PADRÃO 1 POLO, ARMAÇÃO MÉDIA 2 POLO,ROLDANA P/ BRAQUETE 72X72,PARAFUSO GALV. 1/2X6 POSTE, PARAFUSO GALV. 1/2X8 POSTE,ARRUELA QUAD. GALV. 1/2X38X3,CABEÇOTE PARA BENGALA 1,ELETRODUTO PVC 1P-4-1/2,CURVA ELETROD. S 1, LUVA ELETROD. 1 P,BUCHA GALVONIZADA ½, ARRUELA GALVON. 1,FITA AÇO LISA ¾ 5MM 30 MT P/ POST,FECHO AÇO ¾ CINTA DENTAD POSTE,CAIXA ENERGISA MONOFASICO,DISJUNTOR WEG UNIPOLAR 50 AMP,CONECTOR TIPO 4 AZUL,BUCHA GALVONIZADA ½, ARRUELA GALVONI ½, CURVA ELETROD S ½, LUVA ELETROD. ½-, LUVA ELETROD. ½, ELETRODUTO PVC ½-3 MT, CURVA ELETRODUTO ½=90 GR, CAIXA ATERRAMENTO PVC,COBRE NU 10MM (CORDOALHA),HASTE TERRA COBREADA ½ 2 MTS,GRAMPO HASTE DUPLO U 1/2X5/8-GT, MASSA CALAFETAR 350 GR CARFLEX,CABO RÍGIDO 10MM AZUL 1 KVA DACOTA,CABO RÍGIDO 10MM PRETO 1 KVA DACOTA),

LEIA-SÊ:11.2180- PADRÃO (01 POSTE DE CIMENTO 5MT X 150 DAN, 01 ARMAÇÃO PADRÃO 1 POLO, 01 ARMAÇÃO MÉDIA 2 POLO, 03 ROLDANA P/ BRAQUETE 72X72, 02 PARAFUSO GALV. 1/2X6 POSTE, 02 PARAFUSO GALV. 1/2X8 POSTE, 06 ARRUELA QUAD. GALV. 1/2X38X3, 02 CABEÇOTE PARA BENGALA 1, 02 ELETRODUTO PVC 1P-4-1/2, 02 CURVA ELETROD. S 1, 02 LUVA ELETROD. 1 P, 02 BUCHA GALVONIZADA ½, 02 ARRUELA GALVON. 1, 05 FITA AÇO LISA ¾ 5MM 30 MT P/ POST, 06 FECHO AÇO ¾ CINTA DENTAD POSTE, 01 CAIXA ENERGISA MONOFASICO, 01 DISJUNTOR WEG UNIPOLAR 50 AMP, 01 CONECTOR TIPO 4 AZUL, 01 BUCHA GALVONIZADA ½, 01 ARRUELA GALVONI ½, 01 CURVA ELETROD S ½, 02 LUVA ELETROD. ½, 0,50 ELETRODUTO PVC ½-3 MT, 01 CURVA ELETRODUTO ½=90 GR, 01 CAIXA ATERRAMENTO PVC, 2,50 COBRE NU 10MM (CORDOALHA), 01 HASTE TERRA COBREADA ½ 2 MTS, 01 GRAMPO HASTE DUPLO U 1/2X5/8-GT, 01 MASSA CALAFETAR 350 GR CARFLEX, 11 CABO RÍGIDO 10MM AZUL 1 KVA DACOTA, 11 CABO RÍGIDO 10MM PRETO 1 KVA DACOTA). **E**

ITEM 09-ONDE SE LÊ:11.2181-PADRÃO (POSTE DE CIMENTO 7MT X 150 DAN,ARMAÇÃO PADRÃO 1 POLO,ARMAÇÃO MÉDIA 2 POLO, ROLDANA P/ BRAQUETE 72X72, PARAFUSO GALV. 1/2X6 POSTE, PARAFUSO GALV. 1/2X8 POSTE,ARRUELA QUAD. GALV. 1/2X38X3,CABEÇOTE PARA BENGALA 1,ELETRODUTO PVC 1P-4-1/2, CURVA ELETROD. S 1,LUVA ELETROD. 1 P, BUCHA GALVONIZADA ½, ARRUELA GALVON. 1,FITA AÇO LISA ¾ 5MM 30 MT P/ POST,FECHO AÇO ¾ CINTA DENTAD POSTE,CAIXA ENERGISA MONOFASICO, DISJUNTOR WEG UNIPOLAR 50 AMP, CONECTOR TIPO 4 AZUL,BUCHA GALVONIZADA ½, ARRUELA GALVONI ½, CURVA ELETROD S ½, LUVA ELETROD. ½-, LUVA ELETROD. ½, ELETRODUTO PVC ½-3 MT, CURVA ELETRODUTO ½=90 GR, CAIXA ATERRAMENTO PVC, COBRE NU 10MM (CORDOALHA), HASTE TERRA COBREADA ½ 2 MTS, GRAMPO HASTE DUPLO U 1/2X5/8-GT, MASSA CALAFETAR 350 GR CARFLEX, CABO RÍGIDO 10MM AZUL 1 KVA DACOTA, CABO RÍGIDO 10MM PRETO 1 KVA DACOTA),

LEIA-SÊ:11.2181 - PADRÃO (01 POSTE DE CIMENTO 7MT X 150 DAN, 01 ARMAÇÃO PADRÃO 1 POLO, 01 ARMAÇÃO MÉDIA 2 POLO, 03 ROLDANA P/ BRAQUETE 72X72, 02 PARAFUSO GALV. 1/2X6 POSTE, 02 PARAFUSO GALV. 1/2X8 POSTE, 06 ARRUELA QUAD. GALV. 1/2X38X3, 02 CABEÇOTE PARA BENGALA 1, 02 ELETRODUTO PVC 1P-4-1/2, 02 CURVA ELETROD. S 1, 02 LUVA ELETROD. 1 P, 02 BUCHA GALVONIZADA ½, 02 ARRUELA GALVON. 1, 05 FITA AÇO LISA ¾ 5MM 30 MT P/ POST, 06 FECHO AÇO ¾ CINTA DENTAD POSTE, 01 CAIXA ENERGISA MONOFASICO, 01 DISJUNTOR WEG UNIPOLAR 50 AMP, 01 CONECTOR TIPO 4 AZUL, 01 BUCHA GALVONIZADA ½, 01 ARRUELA GALVONI ½, 01 CURVA ELETROD S ½, LUVA ELETROD. ½-, 02 LUVA ELETROD. ½, 0,50 ELETRODUTO PVC ½-3 MT, 01 CURVA ELETRODUTO ½=90 GR, 01 CAIXA ATERRAMENTO PVC, 2,50 COBRE NU 10MM (CORDOALHA), 01 HASTE TERRA COBREADA ½ 2 MTS, 01 GRAMPO HASTE DUPLO U 1/2X5/8-GT, 01 MASSA CALAFETAR 350 GR CARFLEX, 11 CABO RÍGIDO 10MM AZUL 1 KVA DACOTA, 11 CABO RÍGIDO 10MM PRETO 1 KVA DACOTA), não sendo alterada a data de abertura.Parapuã,16 de setembro de 2022.Gilmar Martin Martins-Prefeito Municipal.

.....