Diário Oficial



Município de Guapiaçu

Segunda-feira, 20 de março de 2023

Ano IV | Edição nº 743A

MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Extrato 4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Guapiaçu, conforme Lei Municipal 2.001, de 31 de janeiro de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

À vista do processado homologo o objeto do **Pregão N.º: 021/2023, Processo N.º: 025/2023** à empresa, **R. BERALDI QUIMICA LTDA - EPP - VALOR** R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Ao Setor de Licitações para o cumprimento das determinações estabelecidas do respectivo edital.

Guapiaçu, 15 de Março de 2023.

JEAN CARLOS VETORASSO

PREFEITO MUNICIPAL

ADJUDICAÇÃO

À vista do processado adjudico o objeto **Pregão N.º: 021/2023, Processo N.º: 025/2023** à empresa, **R. BERALDI QUIMICA LTDA - EPP - VALOR** R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Ao Setor de Licitações para o cumprimento das determinações estabelecidas do respectivo edital.

Guapiaçu, 15 de Março de 2023.

.

LEANDRO MARIANO DA SILVA

PREGOEIRO

.....

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572

CNPJ: 45728326/0001-78

Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 1 de 1

Processo: 190 -PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) 21 Data Encerramento: 15/03/2023 Sessão: 1

Ata de Registro de Preços

AQUISIÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS

10146 - R. BERALDI QUIMICA LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1 -	HIPOCLORITO DE SÓDIO: ASPECTO: LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO COM ODOR CARACTERÍSTICO. COR: AMARELADA. TEOR DE HIPOCLORITO DE SÓDIO: MÍNIMO 12,60%. TEOR DE CLORO ATIVO: MÍNIMO 12,0%. TEOR DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO: DE 0,5 A 1,0%. DENSIDADE: MÍNIMO DE 1,185 G/ML. FERRO: MÁXIMO DE 3,0 MG/L.	KG	27.000	R$ 3,75	R$ 101.250,00
2 -	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO: ASPECTO: LÍQUIDO LÍMPIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE CONTAMINAÇÃO. TEOR DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO: MÍNIMO DE 20,0%. TEOR DE HF: MÁXIMO 1,0%. DENSIDADE: MÍNIMO 1,180 G/CM3. METAIS PESADOS COMO (PB): MÁXIMO DE 0,020%. MATERIAL EM SUSPENSÃO: ISENTO.	KG	9.000	R$ 4,75	R$ 42.750,00

Valor Total por Fornecedor: R$ 144.000,00

Valor Total da Licitação: R$ 144.000,00