MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024 | Ano V | Edição nº 913B
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Vigilância Sanitária 3
Comunicados 3

PODER EXECUTIVO

Vigilância Sanitária

Comunicados

Prefeitura Municipal de Aguaí
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIETA MORO, Nº 303, JARDIM SANTA ÚRSULA – Aguaí/SP
(19) 3653-7199 / E-mail: visa@aguai.sp.gov.br /CNPJ:46.425.229/0001-79

Resultados de análises laboratoriais do PROAGUA - Aguaí/SP

Mês de referência: Dezembro/2023

Ponto de coleta/ Local	Cloro Livre (mg/L) (1)	Turbidez(2)	Cor Aparente (3)	pH(4)	Fluoreto(5)	Coliformes Totais	Escherichia coli (E. coli)
Ponto 1 - Estação de Tratamento de Água (Sabesp) - Distrito Industrial I	1,88	<1	N.R.	8	0,66	Ausente	Ausente
Ponto 2 - Escola Prof. Luiz Carlos Simon - Jardim Aeroporto	1,24	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 3 - Escola Ângelo Silvyo Sélbere - Vila Bom Gosto	2,13(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 4 - Secretaria Municipal de Saúde - Jardim Santa Úrsula	2,2(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 5 - Escola Capitão José Castelo - Vila São José	2,2(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 6 - Complexo Parque Interlagos - Parque Interlagos	2,01(1)	6,53(2)	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 7 - P.S.F. Dr. José Edgard Simon Alonso - Cidade Nova	1,96	<1	N.R.			Presente*	Presente*
Ponto 8 - Escola João de Oliveira Borges - Vista da Colina	2,03(1)	1,08	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 9 - Escola Hilda Aversi Castelo - Jardim dos Alpes	2,03(1)	1,28	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 10 - Cemitério da Saudade - Vila Braga	1,9	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 11 - Vigilância Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses - Conjunto Habitacional Benedito Mamede Junior	1,52	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 12 - P.S.F. Dr. Ricardo Mamede Barbosa - Jardim Santa Maria	2,02(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 13 - Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano (CELTRA) - Jardim Carlota Rehder	1,55	<1	N.R.			Ausente	Ausente

Nível recomendado dos parâmetros com base na Portaria GM/MS nº 888 de 04 de Maio de 2021, do Ministério da Saúde:
(1) Cloro livre - 0,2 à 2,0 mg/L
(2) Turbidez - até 5 uT
(3) Cor aparente - até 15 uH
(4) pH - 6 à 8 (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)
(5) Fluoreto - 0,6 à 0,8 mg/L (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)

Prefeitura Municipal de Aguaí
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIETA MORO, Nº 303, JARDIM SANTA ÚRSULA – Aguaí/SP
(19) 3653-7199 / E-mail: visa@aguai.sp.gov.br /CNPJ:46.425.229/0001-79

Resultados de análises laboratoriais do PROAGUA - Aguaí/SP

Mês de referência: Janeiro/2024

Ponto de coleta/ Local	Cloro Livre (mg/L) (1)	Turbidez(2)	Cor Aparente (3)	pH(4)	Fluoreto(5)	Coliformes Totais	Escherichia coli (E. coli)
Ponto 1 - Estação de Tratamento de Água (Sabesp) - Distrito Industrial I	2,65(1)	<1	N.R.	8	0,55	Ausente	Ausente
Ponto 2 - Escola Prof. Luiz Carlos Simon - Jardim Aeroporto	1,39	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 3 - Escola Ângelo Silvyo Sélbere - Vila Bom Gosto	2,54(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 4 - Secretaria Municipal de Saúde - Jardim Santa Úrsula	2,48(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 5 - Escola Capitão José Castelo - Vila São José	2,62(1)	1,51	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 6 - Complexo Parque Interlagos - Parque Interlagos	3,06(1)	2,88	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 7 - P.S.F. Dr. José Edgard Simon Alonso - Cidade Nova	3,01(1)	<1	N.R.			Presente*	Presente*
Ponto 8 - Escola João de Oliveira Borges - Vista da Colina	2,98(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 9 - Escola Hilda Aversi Castelo - Jardim dos Alpes	2,76(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 10 - Cemitério da Saudade - Vila Braga	2,88(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 11 - Vigilância Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses - Conjunto Habitacional Benedito Mamede Junior	2,54(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 12 - P.S.F. Dr. Ricardo Mamede Barbosa - Jardim Santa Maria	2,8(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente
Ponto 13 - Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano (CELTRA) - Jardim Carlota Rehder	2,2(1)	<1	N.R.			Ausente	Ausente

Nível recomendado dos parâmetros com base na Portaria GM/MS nº 888 de 04 de Maio de 2021, do Ministério da Saúde:
(1) Cloro livre - 0,2 à 2,0 mg/L
(2) Turbidez - até 5 uT
(3) Cor aparente - até 15 uH
(4) pH - 6 à 8 (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)
(5) Fluoreto - 0,6 à 0,8 mg/L (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)

N.R.= Ensaio não realizado devido a manutençao na aparelhagem

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.