MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 23 de março de 2026 | Ano VII | Edição nº 1471B
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Vigilância Sanitária 3
Comunicados 3

PODER EXECUTIVO

Vigilância Sanitária

Comunicados

Resultados de análises laboratoriais

do PROAGUA - Aguaí/SP

Mês de referência: Fevereiro/2026

Ponto de coleta/ Local	Cloro Livre (mg/L) [1]	Turbidez[2]	Cor Aparente [3]	pH[4]	Fluoreto[5]	Coliformes Totais	Escherichia coli (E. coli)
Ponto 1 - Estação de Tratamento de Água (Sabesp) - Distrito Industrial I	1,3	<1	2	7,5	NR	Ausente	Ausente
Ponto 2 - Escola Prof. Luiz Carlos Simon - Jardim Aeroporto	2,04[1]	1,89	8			Ausente	Ausente
Ponto 3 - Escola Ângelo Silvyo Sélbere - Vila Bom Gosto	1,93	<1	1			Ausente	Ausente
Ponto 4 - Secretaria Municipal de Saúde - Jardim Santa Úrsula	2,05[1]	1,1	7			Ausente	Ausente
Ponto 5 - Escola Capitão José Castelo - Vila São José	2,34[1]	<1	6			Ausente	Ausente
Ponto 6 - Complexo Parque Interlagos - Parque Interlagos	0,47	<1	3			Ausente	Ausente
Ponto 7 - P.S.F. Dr. José Edgard Simon Alonso - Cidade Nova	1,41	<1	4			Presente*	Presente*
Ponto 8 - Escola Hilda Aversi Castelo - Jardim dos Alpes	1,23	1,11	8			Ausente	Ausente
Ponto 9 - Cemitério da Saudade - Vila Braga	1,43	<1	17[3]			Ausente	Ausente
Ponto 10 - Vigilância Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses - Conjunto Habitacional Benedito Mamede Junior	0,98	1,03	4			Ausente	Ausente
Ponto 11 - P.S.F. Dr. Ricardo Mamede Barbosa - Jardim Santa Maria	1,87	<1	8			Ausente	Ausente
Ponto 12 - Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano (CELTRA) - Jardim Carlota Rehder	1,55	<1	8			Ausente	Ausente

Nível recomendado dos parâmetros com base na Portaria GM/MS nº 888 de 04 de Maio de 2021, do Ministério da Saúde:

(1) Cloro livre - 0,2 à 2,0 mg/L

(2) Turbidez - até 5 uT

(3) Cor aparente - até 15 uH

(4) pH - 6 à 8 (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)

(5) Fluoreto - 0,6 à 0,8 mg/L (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)

N.R.= Ensaio não realizado devido a manutençao na aparelhagem